

[Dokument jednostronicowy, w lewym górnym rogu logotyp:] SANTON -/-

[W prawym górnym rogu dane teleadresowe] -/-

DEKLARACJA ZGODNOŚCI -/-

Niniejszym Santon Holland bv z pełną odpowiedzialnością oświadcza, iż produkt: -/-

Santon „**DFS-14/DFSHP-14-MC4**” (opisany poniżej), pod warunkiem montażu, konserwacji oraz użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem „praktyk zawodowych”, właściwych norm dotyczących montażu oraz instrukcji producenta. -/-

Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa do użytku domowego (DFS-14/DFS-14-W/DFS-14-MC/DFSHP-14-MC) -/-

	DFS-14...*				DFSHP-14-MC4
Napięcia w łańcuchach (Vdc)	1000	850	800	650	1000
Prąd w łańcuchach (A)	16	20	25	32	40
Wersja wyłącznika	4 biegunowy, 0-1-0-1				4 biegunowy, 0-1-0-1
Liczba łańcuchów	2				2

Napięcie pracy	100Vac-240Vac
Napięcie nominalne	230Vac
Prąd nominalny	30mA
Prąd rozruchowy (ładowanie)	Średnio 100mA
Prąd w trakcie załączania	Maksymalnie 300mA
Styk sygnalizacji	24Vdc – 300mA maksymalnie

Temperatura pracy	-20°C - +50°C
Maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wyłączeniem	+100°C
Temperatura przechowywania	-40°C - +85°C
Stopień ochrony	IP65
Poziom ochrony	Klasa II
Waga	Około 1kg
Certyfikacja CE	EN 60947 części 1+3
Wyłącznik stałoprądowy zgodny z	IEC: EN 60947-32009/A1:2012/C1:2013/A2:2015 Cat PV -1
Liczba cykli bez obciążenia prądem	9700
Liczba cykli pod obciążeniem (PV-1) prądem	300

*Dla DFS-14 oraz DFS-14-W należy stosować właściwe rozwidlone końcówki kablowe M4/ [treść w językach trzecich] -/-

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (normami): -/-

IEC 60947 część 1 i 3 -/-

jest zgodny z przepisami dyrektywy Rady: -/-

73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. (Dz. U. WE L 77 z 26-03-73), zmienionej dyrektywą 93/68/EWG z 22 lipca 1993 (Dz. U. WE L 220 z 30-08-93) tzw. dyrektywa niskonapięciowa (LVD) i może być stosowany w urządzeniach objętych przepisami innych dyrektyw. -/-

Dla Certyfikatu Produkcji ISO 9001:2015 nr. NL018241/2-1 wystawionego po raz pierwszy przez BVQI w dniu 28 sierpnia 2015, Ostatnio wystawionego przez BVQI w dniu 30 października 2017 r. z terminem ważności do dnia 09 listopada 2020 r. -/-

Dodatkowe informacje: -/-

Ten produkt jest przeznaczony do instalacji, konserwacji i użytkowania przez osoby wykwalifikowane lub uprawnione. -/-

Rok umieszczenia oznakowania "CE": 2006

Kierownik Q-SHE, -/-/podpis nieczytelny, F. Christiaanse -/-




Lipiec 2020 -/-



Nr repertorium: 20/2020

Ja, Dominik Rudkowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego w Warszawie wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP 107/14 stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi w formie elektronicznej (plik w formacie PDF o nazwie Declaration of Conformity DFS-All) dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Warszawa, 02 września 2019



Rudkowski Dominik